

WPOR.272.39.2014

**WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuję, że w dniu 25.06.2014r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwracam się do Państwa z pytaniem czy inwestor dopuści nawierzchnię, która spełnia większość parametrów wymienionych w PB, natomiast różniącą się tylko w poniższych:

- wytrzymałością na rozdzieranie (N): >140 wymagane > 150
- opór poślizgu: nawierzchnia sucha: 68 wymagana  $90 \pm 1$  według PN/EN 14788 < 110; nawierzchnia mokra: 56
- prędkość przesiąkania  $\geq 0,23$  cm/s wymagane  $\geq 16000$  mm/h
- chłonność wody 14,5 %  $\pm 2,9$  wymagane  $\leq 2\%$
- zachowanie piłki po odbiciu w stosunku do odbicia od betonu – takie badania robi się tylko dla nawierzchni wewnętrznych, a nie zewnętrznych.
- redukcja siły pionowa w 23 C (mm): 38% wymagane  $44 \pm 3$  (w jakiej temperaturze)?

Odpowiedz

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie doprecyzowuje zapis dotyczący parametrów amortyzacji wstrząsów - redukcji siły  $44 \pm 3$ , którą bada się w temperaturze  $23 \pm 2$  °C.

STAROSTA ZĄBKOWICKI  
Roman Fester

JK