

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „*Wykonanie sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śląskich*”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze późn. zm.) informuję, że w dniu 26.11.2014 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący:

### **Pytania Wykonawcy (cytat):**

#### Pytanie nr 1

3.7. Ustalenia organizacyjne związane wykonaniem zamówienia:

- 1) *Prace budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie administracyjnym. Prace w pomieszczeniach biurowych oraz terminy ich zajęcia do wykonania prac przewidzianych projektem Wykonawca uzgodni z ich użytkownikami.*

*Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac w godzinach nocnych tj. 22:00 - 7:00 ?*

#### Pytanie nr 2

3.10. Wymagania dotyczące gwarancji:

- 1) *Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimalnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres:*
  - a. *Instalacja okablowania strukturalnego z osprzętem, wyposażenie serwerowni oraz zasilanie komputerów min.60 miesięcy,*
  - b. *Klimatyzator min.36 miesięcy,*
  - c. *Okno w serwerowni min.45421132860 miesięcy,*

*Prosimy o doprecyzowanie terminu gwarancji na „okno w serwerowni”*

#### Pytanie nr 3

*Do budowy okablowania strukturalnego, w celu zapewnienia jak najlepszego dopasowania do obecnie posiadanego przez Zamawiającego sprzętu aktywnego, należy wykorzystać komponenty producenta posiadającego udokumentowaną współpracę z firmą CISCO Inc. W ramach CISCO Developer Program oraz HP Alliance One Partner.*

*Prosimy o informację czy producent okablowania strukturalnego spełniający wszystkie wymagane normy przez Zamawiającego zostanie dopuszczony jeśli będzie posiadał udokumentowaną współpracę tylko z jedną firmą jaka została wymieniona w powyższych założeniach.*

#### Pytanie nr 4

2.1. PUNKT DYSTRYBUCYJNY

*Punkt dystrybucyjny – serwerownia główna w budynku przy Sienkiewicza 11 powinien zostać wyposażony w:*

- 2 szt szafy krosownicze minimum 42U minimum 800x1000 stojące z panelem 4 wentylatorów i termostatem oraz listwą zasilającą minimum 8 gniazd wyposażone w.

Prosimy o informację w jakiej konfiguracji/budowie przewiduje zamawiający w/w szafy – z jakich elementów mają być wykonane poszczególne elementy szaf np. drzwi szklane? perforowane? boki pełne? perforowane? drzwi tylne? perforowane?

**Odpowiedzi Zamawiającego na pytania:**

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Ad. 2

Zamawiający dokona w tym zakresie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza.

Ad. 4

Obudowa szaf dystrybucyjnych: drzwi przednie i tylne perforowane, boki szaf pełne otwierane.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

JK  
BR

STAROSTA ZABKOWICKI  
Roman Fester