



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Ząbkowice Śl. 21.04.2009r.

WPR-3422/2/09

WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPESYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „**Przebudowa drogi nr 3070D (granica powiatu - Targowica – Ciepłowody)**”.

Do Zamawiającego w dniu 17.04.2009r. wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść zapytania:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem na przebudowę sieci telekomunikacyjnej a przedmiarem prosimy o wyjaśnienie.

W projekcie technicznym przewidziano posadowienie 8 szt. nowych słupów bliźniaczych wys. 7m, w przedmiarze występuje przedstawienie słupów 6m – 4 szt. oraz wymiana słupów 5m – 3 szt. Która opcja jest obowiązująca (wg nas ta, która zatwierdziła TP S.A. uzgadniając pozytywnie projekt).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia w/w rozbieżności dotyczące przedmiaru robót:

Poz. 38 Jest:

Przestawianie słupów pojedynczych o długości 6m w szczudłach żelbetowych bez ustojów w terenie płaskim o kat. gruntu I-II. 4szt.

Powinno być:

Demontaż słupów kablowych drewnianych blizn. o dł. 7m ze szczudłami żelbetowymi i belkami ustoj.- gr.kat.IV, - 8szt.

Poz. 39 Jest:

Wymiana słupów pojedynczych o długości 5 m w szczudłach żelbetowych w terenie płaskim 3szt.

Powinno być:

Montaż i ust. słupów kablow. drewn. blizn. o dł. 7 m ze szczudłami żelbet. i belkami ustoj.- gr.kat.IV – 8szt.

Poz. 40 Jest:

Montaż haków wielkości 2 na słupach stojących 3szt.

Powinno być:

Montaż wsporników uniwersalnych do podwieszenia kabli na słupach stojących 16szt.

Zamawiający jednocześnie informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

POWIAT ZĄBKOWICKI
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP 887-16-29-254
REGON 890718403
(1)

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Ryszard Nowak